

Beställare:Uddevalle Brandservice AB
Sandviksvägen 4
461 70 TROLLHÄTTAN**Kund:**Uddevalle Brandservice AB
Sandviksvägen 4
461 70 TROLLHÄTTAN**Vårt ordernummer:**

5219

Datum:

2015-06-08

Provdatum:

2015-05-16

Provställe:

4419

Flasknummer:

1509536

Flaskvolym, l:

5.0

Fyllningstryck, MPa:

20

Temp, °C:

22.8

Komponent	Värde	Max eller gränsvärde	Enhet
Koldioxid	0.4	500	ppm
Koloxid	0.1	5	ppm
Oxygen	20.9	20-22	vol %
Olja	<0.02	0.5	mg/m ³
Vattenhalt	1.76	25	mg/m ³

Kompletterande uppgifter:

Analys enligt SS-EN 12021:2014.

Provuttag vid 5 MPa.

Detta analyscertifikat får endast återges i sin helhet om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.


Per-Arnold Eek

Statistik från tidigare analyser:

Statistik tillhörande analysrapport med provställe 4419 .

Ordernr:	Provdatum:	Koldioxid	Koloxid	Oxygen	Olja	Vattenhalt
5219	2015-05-16	0.4 ppm	0.1 ppm	20.9 vol %	<0.02 mg/m ³	1.76 mg/m ³